

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю

Предписание № 346 -пр.
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

г. Ставрополь
(место выдачи)

«25» октября 2017г.

Заместитель начальника отдела санитарного надзора Сорокина Марина Ильинична
(должность, отдел должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание, Ф.И.О.)

в результате проведения плановой, выездной проверки, в отношении
(вид, форма проверки)

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ставро-
польский региональный многопрофильный колледж»

наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества)
индивидуального предпринимателя.

юридический адрес: г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 18

фактический адрес: г. Ставрополь, проспект Юности, 3; г. Ставрополь, проспект Юности, 7;
г. Ставрополь, проспект Юности, 1

место нахождения юридического лица (юридический, фактический) или адрес места жительства
индивидуального предпринимателя

сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе: ОГРН 1022601977364

иные сведения о лице, которому выдается предписание, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого
гражданина,

выявлены нарушения санитарного законодательства: СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образо-
вательных учреждениях начального профессионального образования», СП 2.1.2.2844-11 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий
для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»:

(указать положения действующих нормативно-правовых актов, предусматривающих обязательные санитарно-эпидемиологические требования)

а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний,
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

В соответствии с п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений, а так
же предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неин-
фекционных заболеваний (отравлений) людей

предписываю:

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Ставро-
польский региональный многопрофильный колледж» обеспечить:

Корпус №1, по адресу: г. Ставрополь, проспект Юности, 3

1. В кабинетах № 114, 116, 134, 132, 141, 145 использование классных досок окрашенных в темно-коричневый или темно-зеленый цвета.
2. Рабочие места обучающихся в учебных кабинетах стульями в зависимости от назначения учебно-го помещения, а именно: в кабинете №6м 13 рабочих мест с ПЭВМ, в кабинете 10м 10 рабочих мест с ПЭВМ, в кабинете 11м 12 рабочих мест с ПЭВМ, в кабинете 12м 3 рабочих места с ПЭВМ, в кабинете 14м 12 рабочих места с ПЭВМ рабочими стульями (креслами) с подъемно-поворотными, регулируемым по высоте и углам наклона сиденьями и спинками.

3. Учебные кабинеты №16м, 17м, 142А боковым левосторонним естественным освещением.
4. Светопроемы учебных помещений №12, 14м, 13м, 17м, 18м, 5 м, 4 м, 1м, 113, 114, 116, 142 А, 144, 146 регулируемые солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми однотонными шторами светлых тонов, сочетающихся с цветом стен.
5. Замену перегоревших ламп в учебных кабинетах: № 13м, № 17м, № 18м.

Корпус №2 ГБПОУ СРМК, по адресу: г. Ставрополь, проспект Юности, 7

6. В кабинетах № 222, 232 использование классных досок окрашенных в темно-коричневый или темно-зеленый цвета.
7. Светопроемы учебных помещений №224, 223, 232 регулируемые солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми однотонными шторами светлых тонов, сочетающихся с цветом стен.
8. Очистку стекол, рам и оконных проемов в рекреации 3 этажа, между 3 и 2 этажом.

Корпус №3 ГБПОУ СРМК, по адресу: г. Ставрополь, проспект Юности, 7

9. В слесарно-механической мастерской, кабинете №24м использование классных досок окрашенных в темно-коричневый или темно-зеленый цвета.
10. Очистку стекол, рам и оконных проемов в кабинетах №243, 25м, 24м, 241.

Общежитие №1 ГБПОУ СРМК, по адресу: г. Ставрополь, проспект Юности, 1

11. Очистку оконных стекол кухонь и на лестнице между этажами общежития загрязнены.
12. Наличие на общих кухнях общежития плотно закрывающихся и легко очищающихся емкости для пищевых отходов.
13. Помещение общего пользования для сушки белья стеллажами и вешалками.

Срок – до 18.10.2018г.

(указать требования, предписываемые к выполнению, срок их исполнения)

В срок до «18» октября 2018г. известить должностное лицо, выдавшее предписание, путем использования различных средств связи, позволяющих документально подтвердить факт исполнения предписания.

Невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении выявленных нарушений влечет привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в течение 15 дней, с момента вручения акта проверки путем подачи возражений в письменной форме, в соответствии с Административным регламентом, утвержденным приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 г. № 764, либо в ином порядке, установленном действующим законодательством.

Заместитель начальника отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю
(должность, отдел должностного лица)
(руководитель группы)


подпись


Сорокина М.И.
(Ф.И.О.)

настоящее предписание № 346 - пр. от 25 октября 2017г., является приложением к акту проверки № 31-гд от 25 октября 2017г.

Расписка в получении Предписания

Предписание № 346 - пр. от 25 октября 2017г. получил (а) 25 октября 2017г.

Подпись представителя



()
(Ф.И.О.)